


ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора  
з комерційного обліку,  
балансів і розрахунків  
електричної енергії  
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»

 В.М.Курдюкова

«07» листопада 2019р.

## ПОРЯДОК

### проведення контрольного огляду вузлів обліку та засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) електричної енергії у споживачів

1. Контрольний огляд вузлів обліку у споживачів здійснюється персоналом служби з комерційного обліку ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» у присутності споживача (представника споживача) або іншої особи, яка допустила представників оператора системи на об'єкт (територію) споживача для проведення перевірки (за умови посвідчення цієї особи).
2. Під час проведення контрольного огляду перевірки вузлів обліку та ЗКО виконанується комплекс робіт:
  - 2.1. Перевірка стану живлення обладнання вузла обліку - знеструмлене або під живленням.
  - 2.2. Візуальне обстеження: цілісності засобів комерційного обліку (корпусу, скла, кріплення тощо), цілісності встановлених згідно з актом про пломбування пломб та пломбувального матеріалу та наявності відбитків їх тавр.
  - 2.3. Візуальна перевірка стану індикаторів магнітного та/або електричного полів, встановлених на/у ЗКО, виявлення самовільних підключень, а також зняття показів засобів комерційного обліку та перевірка часу годинників інтервальних засобів комерційного обліку.
  - 2.4. Візуальна перевірка наявності будь-яких ознак несправності або пошкодження обладнання вузла обліку.
  - 2.5. Візуальна перевірка наявності будь-яких ознак того, що лічильник не реєструє перетікання електричної енергії.
  - 2.6. Візуальне зчитування показів лічильників електричної енергії.
3. Результати контрольного огляду оформлюються актом технічної перевірки, а у разі виявлення порушень - актом про порушення.
4. У разі виявлення під час технічної перевірки персоналом служби з комерційного обліку ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс», мережами якого передається/розподіляється електрична енергія споживачу, порушень Кодексу комерційного обліку електричної енергії або Правил роздрібного ринку, зокрема фактів безоблікового споживання електричної енергії, пошкодження чи зриву пломб, пломбувального матеріалу та/або індикаторів, установлених у місцях, указаних в акті про збереження пломб, або пошкодження відбитків тавр на цих пломбах, пошкодження ЗКО, на місці

виявлення порушення у присутності споживача (представника споживача) або іншої особи, яка допустила персонал служби з комерційного обліку ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» на об'єкт (територію) споживача для проведення контрольного огляду (за умови посвідчення цієї особи), оформлюється акт про порушення відповідно до Правил роздрібного ринку.

5 У разі невідповідності стану комерційного обліку вимогам нормативно-правовим актам та нормативним документам, які є чинними на дату проведення контрольного огляду, або закінчення терміну повірки персоналом служби з комерційного обліку ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» складається вимога щодо приведення стану комерційного обліку у відповідність до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії.

Начальник служби  
з комерційного обліку



С.О.Белянкін